

# デマンド監視システム構成例

## 屋外キュービクル

取引用電力量メータ



専用CT長距離タイプ  
(ケーブル無し) CT-L1  
(電力量パルス)

+

専用CT長距離タイプ用ケーブル  
CB62-□□ □□m

※長さを指定5m・10~100mまで10m単位

## 事務所

Ethernet(LAN)通信線  
(機器間200m以下)  
LANケーブル



デマンド監視装置  
CSA-109-T-P




リレー

有線接続(信号線)

積層表示灯



電源線



※Webサーバ機能を利用し、モニタリング

# Hakaru+

はかる ささえる つくりだす